

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Астраханской
Региональной организации
«Всероссийское общество инвалидов»


Н.В. Сплов
«19» сентября 2024г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр физической культуры
и спорта Астраханской области


Н.В. Ивашкина
«19» сентября 2024г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУ ДО АО
«СПОР им. Б.Г. Кузнецова»


Б.А. Проклин
«19» сентября 2024г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
в сфере спорта и физической культуры

**Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Астраханской области
«Спортивная школа олимпийского резерва им. Б.Г. Кузнецова»
по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д.3**

№ 3 от «19» сентября 2024г.

г. Астрахань
2024г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **спортивная школа олимпийского резерва**

1.2. Адрес объекта: **414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д.3**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: **да, нежилое трёхэтажное отдельно стоящее здание, общей площадью 1573 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка: **нет.**

1.4. Год постройки здания: **1966г., последнего (капитального ремонта): 2022г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего — 2024г.; капитального — 2030г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование):

- **полное юридическое наименование — Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Астраханской области «Спортивная школа олимпийского резерва им. Б.Г. Кузнецова»;**

- **краткое наименование — ГБУ ДО АО «СШОР им. Б.Г. Кузнецова».**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д.3; тел.: 8 (8512) 24-13-64; e-mail: shsport1@mail.ru.**

Директор — Проклин Борис Анатольевич

(почтовый адрес, индекс, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О., должность руководителя)

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление (Согласно Акта приема-передачи государственного имущества Астраханской области от 24.11.2009; Свидетельства о государственной регистрации права от 18.07.2012; Распоряжения №394 от 10.11.2009 Агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области).

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство Физической культуры и спорта Астраханской области.**

1.12. Адрес вышестоящей организации: **414000, г. Астрахань, ул. Никольская, д.9.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, культура, транспортная и пешеходная инфраструктура, информация и связь, образование, социальная защита, труд и занятость, спорт и физ. культура, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание): **спорт и физическая культура.**

2.2. Виды оказываемых услуг, Согласно Уставу от 29.12.2022 №310-р п.2, п.п.2.3.1:

Основные виды деятельности:

- **реализация дополнительных общеразвивающих программ;**

- **реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта;**

- **реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по не олимпийским видам спорта;**

- **обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;**

- **обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях;**

- **организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;**

- **обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;**

- **организация и проведение официальных спортивных мероприятий;**

- **участие в организации и проведении официальных спортивных мероприятий;**

- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-спортивных) мероприятиях;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- организация развития национальных видов спорта;
- организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности;
- содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, на дому (ином месте пребывания людей с инвалидностью), дистанционно): **на объекте.**

2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети дошкольного возраста; дети от 6 до 18 лет; взрослые трудоспособного возраста; пожилые; все возрастные категории): **все возрастные категории, от 6 лет.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (в сопровождении с помощью сотрудников объекта; сопровождение с помощью законных представителей): **люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н), люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с полной (тотальной) потерей зрения (слепота) (С-п), люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с полным нарушением слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч), люди с нарушениями ментальных функций (У).**

2.6. Плановая мощность (в день, в среднем):

- **учащихся - 1000 человек;**
- **обслуживаемое население, в том числе законные представители – 300 человек.**

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида: **нет.**

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

3.1.1. **Ближайшая остановка общественного наземного транспорта «Театр юного зрителя» по ул. Ленина – проходящий общественный транспорт наземного перемещения:**

- **автобус - №№М4,10,13,43,5,86,116;**
- **маршрутное такси -№№4с,13с,86с,116,216.**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **есть.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **50 метров.**

3.2.2. Время движения (пешком): **не менее 3 минут, в зависимости от погодных условий и категории маломобильной группы населения**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **есть**

3.2.4. Перекрестки: **регулируемые (предупреждающий дорожный знак 1.22 Пешеходный переход, на более оживленных перекрестках - дорожный знак 1.8 Светофорное регулирование)**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, не более 15-17см**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Люди, передвигающиеся на креслах-колясках (К)	Б
2	Люди с нарушениями функций нижних конечностей (О-н)	Б
3	Люди с нарушениями функций верхних конечностей (О-в)	Б
4	Люди с полной потерей функций зрения (слепота) (С-п)	Б
5	Люди с частичным потерей функций зрения (слабовидение) (С-ч)	Б

6	Люди с полной потерей слуха (глухота) (Г-п)	Б
7	Люди с частичным потерей слуха (тугоухость) (Г-ч)	Б
8	Люди с нарушениями ментальных функций (У)	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «В», «Г»

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;

- вариант «Б» - локальная доступность (входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему, места проживания);

- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;

- вариант «Г» - временно не обслуживаются (до адаптации объекта) (по причине отсутствия специалиста, по данной категории инвалидности) (в силу отсутствия адаптации техническими средствами).

3.4. Заключение о доступности здания, сооружения для инвалидов и маломобильных групп населения (доступность обозначается знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Фактическая доступность для инвалидов							
	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
Объект полностью доступен								
Объект частично доступен	х	х	х	х	х	х	х	х
Объект недоступен (до адаптации)								

4. Итоговое заключение о состоянии доступности ГБУ ДО АО «СШОР им. Б.Г. Кузнецова»

Здание учреждения имеет частично избирательную доступность для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

На прилегающей территории отсутствует автомобильное парковочное место для людей с инвалидностью.

Требуется: обустроить автомобильное парковочное место для людей с инвалидностью, из них обустроенные места для людей, передвигающихся на кресле-коляске (направить письмо-запрос в МО «Город Астрахань»).

На Входе (Входной группе объекта) в здание, имеется: вход для людей, передвигающихся на кресле-коляске; кнопка вызова помощи персонала; комплексная табличка по точечной системе Брайля (у Входной двери в здание) (требуется переместить на соответствующее расстояние от поверхности земли и со стороны открывания двери); пиктограмма доступности всех категорий людей с инвалидностью (у Входной двери в здание) (заменить на категории обслуживаемых нозологий на объекте). На входной группе объекта в зоне прохождения рамки металлоискателя отсутствует предупреждающий знак, проход людям со стимуляторами сердечной деятельности запрещен. На входной группе объекта (в фойе) имеется светодиодное табло. На пути движения из входной группы (тамбура) к зоне обслуживания имеется достаточная ширина движения для людей, передвигающихся на кресле-коляске и родителям с детскими колясками. Вход через турникет имеет достаточную ширину движения, для людей, передвигающихся на кресле-коляске. На входной группе объекта, у входа для людей, передвигающихся на кресле-коляске, установлена мнемосхема тактильная (требуется переместить, на соответствующую высоту, и на соответствующем расстоянии от входа, по правой стороне).

Требуется обустройство: установить тактильный наземный указатель (усеченные конусы или усеченные купола, расположенные в линейном порядке, разрешающих движение с осторожностью перед препятствием) перед входом в здание; нанести контрастную маркировку порожков (Вход в здание, в том числе Вход для людей, передвигающихся на кресле-коляске); нанести контрастную маркировку дверных проемов (Вход в здание, в том числе Вход для людей, передвигающихся на кресле-коляске); нанести контрастную маркировку дверной фурнитуры (ручек) (Вход в здание, в том числе Вход для людей, передвигающихся на кресле-коляске); приобрести пандус приставной со стороны Входа для людей, передвигающихся на кресле-коляске; разместить кнопку вызова помощи персонала на соответствующем расстоянии от поверхности земли; установить информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение людей с инвалидностью (у кнопки вызова помощи персонала); разместить комплексную табличку по точечной системе Брайля на соответствующем расстоянии от поверхности земли и дверного проема; установить пиктограммы доступности обслуживаемых нозологий людей с инвалидностью на объекте; разместить мнемосхему тактильную на соответствующей высоте, и расстоянии от входной двери (с правой стороны); нанести контрастную маркировку порожков (препятствий) с внутренней стороны (Вход в здание, в том числе Вход для людей, передвигающихся на кресле-коляске); разместить знак у рамки металлоискателя «Проход людям со стимуляторами сердечной деятельности запрещен»; оборудовать место для собаки-проводника, согласно «Порядка допуска собаки-проводника в помещения».

На пути движения внутри здания, к зонам обслуживания, имеется: контрастная маркировка подступенка первой и последней ступеней лестницы каждого марша (требуется обозначить ступень, проступь); на каждом этаже имеется мнемосхема тактильная (требуется разместить на соответствующем расстоянии от уровня поверхности пола, и пути движения). Для подъема по ступеням лестницы, для людей, передвигающихся на кресле-коляске, имеется лестничный шагающий подъемник. В учреждении отсутствует сменное кресло-коляска.

На пути движения внутри здания, требуется: нанести контрастную маркировку первой и последней ступени лестницы каждого марша на всем пути движения внутри здания; установить поручни опорные настенные у ступеней лестницы при подъеме на этажи; нанести контрастную маркировку дверных проемов на всем пути движения внутри здания;

переместить мнемосхемы на соответствующее расстояние от уровня поверхности пола, и пути движения; приобрести сменное кресло-коляску.

На объекте организовано сопровождение сотрудниками объекта, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Разработан и утвержден Приказ за сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения.

Сотрудникам организации требуется пройти обучение по программе «Сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставление услуг на объекте». Ответственному назначенного Приказом директора разработать и утвердить: Положение об обеспечении условий доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, и предоставляемых услуг на объекте, а также оказания им при этом необходимой помощи; Программу обучения (инструктажа) персонала по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов услуг; Должностную инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью; Должностную инструкцию ответственных лиц за сопровождение людей с инвалидностью и иных групп населения по территории объекта и оказания им помощи в помещении в преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами; Порядок допуска собаки-проводника в помещения; Методические Рекомендации по формированию безбарьерной среды для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

В зонах обслуживания (зонах целевого назначения) имеется: информационные тактильные таблички по точечной системе Брайля, установленные над проемом дверей (требуется разместить рядом с дверью, на соответствующем расстоянии от уровня поверхности пола)

В зоне целевого назначения, требуется: оборудовать место предоставления услуги для людей, передвигающихся на кресле-коляске (Кабинет дежурного, расположенный на первом этаже, у Входной группы); установить информационную табличку по точечной системе Брайля (первого этажа) (Кабинет дежурного); установить пандус приставной инвентарный (Кабинет дежурного); установить пиктограмму доступности обслуживания (Кабинет дежурного); приобрести и установить индукционную портативную локальную систему для слабослышащих с установкой соответствующей пиктограммы «Помещение с индукционной петлей»; разместить имеющиеся информационные таблички по точечной системе Брайля, рядом с дверью в зону обслуживания и на соответствующем расстоянии от уровня поверхности пола; нанести контрастную маркировку дверных проемов в зонах обслуживания, и на пути движения к зонам целевого назначения.

В учреждении имеется санузел с душевой зоной и зоной для переодевания частично адаптированные для людей с инвалидностью. На входе в санузел, имеется: информационная табличка по точечной системе Брайля установленная над дверным проемом (требуется переместить со стороны открывания двери и соответствующем расстоянии от уровня поверхности пола); имеются световые маяки для дверных проемов, установлены на неправильной высоте от уровня поверхности пола (требуется переместить).

Требуется, в туалетной комнате: переместить информационные таблички по точечной системе Брайля со стороны открывания двери и на соответствующем расстоянии от уровня поверхности пола; переместить маяки для проемов на соответствующее расстояние от уровня поверхности пола (на 1 и 2 этаже); нанести контрастную маркировку дверной фурнитуры (ручки); переместить крючки для костылей и одежды от раковины в кабинку где расположен унитаз; зеркало разместить на соответствующем расстоянии от раковины, для зоны досягаемости, людей, передвигающихся на кресле-коляске; установить кнопку вызова помощи у унитаза (со шнурком).

Требуется, в душевой зоне и зоне для переодевания: переместить информационные таблички по точечной системе Брайля со стороны открывания двери и на соответствующем расстоянии от уровня поверхности пола; нанести контрастную маркировку дверного проема; нанести контрастную маркировку дверной фурнитуры (ручки).